



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

| | |
|---|--|
| BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE | 003220-TSE-05/01 |
| BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE | 20.01.2011 |
| BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL | 31.12.2024 |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER | EROĞLU ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER | YUKARI DUDULLU ŞENEL CAD.NO.93/A ÜMRANİYE/ İSTANBUL/TÜRKİYE |
| ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE | DAJAN HOLDING GROUP CO LTD. |
| ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE | JIEDA ROAD,LIUSHI TOWN, YUEQING CITY, ZHEJIANG YURTDIŞI / ÇİN |
| İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | 14.10.01/TSE-15492 |
| TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK | FLASH |
| İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD | TS EN 60947-2 / 06.03.2008 |
| BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE | |



SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN,DÖKÜM MAHAZALI, BAĞIMSIZ ELEL ÇALIŞTIRMALI, AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP20 KORUMALI, A KATEGORİSİ, DEVRE KESİCİLER

TİP: FHQ-X (X:ANMA AKIMI)
ANMA AKIMLARI(In): 32-40A,40-50A,50-63A,63-80A,80-100A,100-125A, 125A-160A, 160-200A,200-250A,
250A-315A,315-400A,400-500A, 500-630A
ANMA GERİLİMİ(Ue):400V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ(Ui):690V
ANMA FREKANSI: 50 HZ
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ(Uimp):8kV
KUTUP SAYISI: 3 KUTUP
KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 35kA(32-40A İLE 200-250A ARASI)
50kA(200-250A İLE 500-630A ARASI)

e-imzalı/e-signed

26.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(003220-TSE-05/01 nolu belge devamı) : EROĞLU ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 06.03.2008

İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 18kA (32-40A İLE 200-250A ARASI)
25kA (200-250A İLE 500-630A ARASI)

TİP: FHD-X (X:ANMA AKIMI)
ANMA AKIMLARI (In): 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A,
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ (Ui): 690V
ANMA FREKANSI: 50 HZ
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV
KUTUP SAYISI: 3 KUTUP
KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 15kA
İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 7.5 kA

TİP: FHL-X (X:ANMA AKIMI)
ANMA AKIMLARI (In): 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 400A,
ANMA GERİLİMİ (Ue): 400V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ (Ui): 690V
ANMA FREKANSI: 50 HZ
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV
KUTUP SAYISI: 4 KUTUP
KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 30kA (32A İLE 250A ARASI)
50kA (315A İLE 400A ARASI)
İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 15kA (32A İLE 250A ARASI)
25kA (315A İLE 400A ARASI)
ANMA RTİK AKIMLARI: 100mA, 300mA, 500mA, 1000mA

e-İmzalı/e-signed

26.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

