



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	003220-TSE-04/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	08.06.2016
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	31.12.2023
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	EROĞLU ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	YUKARI DUDULLU ŞENEL CAD.NO.93/A ÜMRANIYE/ İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	YUEQING RUIXIN ELECTRO-MECHANICAL CO. LTD.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DONGMEN VİLLAGE , PANSHI TOWN , ZHEJIANG PROVINCE , CHİNA - / ÇİN
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	flash
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60947-4-1 / 13.12.2011 -- TS EN 60947-4-1/A1 / 10.04.2013
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	



SABİT TESİSLİ KESME ORTAMI HAVA OLAN , ELLE ÇALIŞTIRMALI , IP 20 KORUMALI , KONTAKTÖRLER VE TERMİK RÖLE

TİP : FLTC-XY (X:YARDIMCI KONTAK SAYISI VE Y:ANMA AKIMI)

BEYAN GERİLİMİ (U<sub>e</sub>) : 400 V

BEYAN AKIMI (I<sub>e</sub>) : 9 A , 12 A , 18 A , 25 A , 32 A , 40 A , 50 A , 65 A , 80 A , 95 A , 115 A , 150 A , 185 A , 225 A , 265 A

BEYAN FREKANSI : 50 Hz

KULLANMA KATEGORİSİ : AC 3 – AC 5

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U<sub>i</sub>) : 6 kV

BEYAN ŞARTLI KISA DEVRE AKIMI (r) : 3 kA (9-65 A) , 5 kA (50-125 A) , 50 kA (115-265 A)

e-imzalı/e-signed

30.01.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 003220-TSE-04/01 nolu belge devamı ) : EROĞLU ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-4-1 / 13.12.2011 -- TS EN 60947-4-1/A1 /**  
**10.04.2013**

TİP: FTR1-X (X:ANMA AKIMI VE AYAR SAHASI)  
BEYAN GERİLİMİ (U<sub>e</sub>) : 400 V  
BEYAN AKIMI (I<sub>e</sub>) : 1. BOY 0,16 A'DEN – 25 A'E KADAR  
2. BOY 23 A'DEN – 65 A'E KADAR  
BEYAN FREKANSI : 50 Hz  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U<sub>imp</sub>) : 6 Kv  
KULLANMA KATEGORİSİ : AC 15  
BEYAN ŞARTLI KISA DEVRE AKIMI : 1 kA (<16A) , 3 kA (>16A)

*e-imzalı/e-signed*

30.01.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

