



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	003220-TSE-02/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	20.01.2011
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	27.05.2023
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	EROĞLU ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	YUKARI DUDULLU ŞENEL CAD.NO.93/A ÜMRANİYE/ İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	WENZHOU JOVEAN & ROGY ELECTRICAL HOLDING CO.,LTD
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	XINGUANG INDUSTRIAL ZONE, LIUSHI, YUEQING CITY, ZHEJIANG PROVINCE YURTDIŞI / ÇİN
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.10.01/TSE-15494
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	FLASH
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61008-1 / 12.06.2013 -- TS EN 61008-1/A1 / 24.12.2014 -- TS EN 61008-1/A2 / 24.12.2014 -- TS EN 61008-2-1 / 20.01.1998 -- TS EN 61008-2-1/A11 / 27.12.2005
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

ARTIK AKIMLA ÇALIŞAN DEVRE KESİCİ

MODEL: FRB  
ANMA GERİLİMİ: 240V/415V  
KUTUP SAYISI: 2 Kutup(1P+N), 4 Kutup (3P+N)  
TİP: A, AC  
ÇALIŞMA ARALIĞI: - 5°C / + 40°C  
ANMA ÇALIŞMA AKIMLARI: 25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A  
ÇALIŞMA FONKSİYONU: Hat Geriliminden Bağımsız  
ANMA ARTIK AKIMLARI: 30mA, 100mA, 300mA  
BEYAN ŞARTLI KISA DEVRE AKIMI: 10000A

*e-imzalı/e-signed*

13.05.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta  
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 003220-TSE-02/01nolu belge devamı) : EROĞLU ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61008-1 / 12.06.2013 -- TS EN 61008-1/A1 /**  
**24.12.2014 -- TS EN 61008-1/A2 / 24.12.2014 -- TS EN 61008-2-1 / 20.01.1998 -- TS EN 61008-2-1/A11 / 27.12.2005**

*e-imzalı/e-signed*

13.05.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

